

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№

C-RU.ПБ25.В.04442

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0018183

Акционерное общество "Диэлектрические кабельные системы". Адрес: 170017, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15. ОГРН: 1026900516390. Телефон: +74822332881, +74822332882, +74822332883. Факс: +74822332884. E-mail: tver@dkc.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Диэлектрические кабельные системы". Адрес: 170017, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15. ОГРН: 1026900516390. Телефон: +74822332881, +74822332882, +74822332883. Факс: +74822332884. E-mail: tver@dkc.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Трубы двустенные не распространяющие горение из композиции на основе полиэтилена для электропроводки и кабельных линий, торговой марки ДКС, ТУ 2248-047-47022248-2015. Номенклатура – см. Приложение (Бланк № 0014739). ОКПД 2: 22.21.21.129. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3917

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). ГОСТ Р 53313-2009.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 43Р/ВИТР-17 от 13.04.2017 г. ИЛ ООО «ЦОС», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН20 выдан 10.09.2016г. Адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок; Акт о результатах анализа состояния производства № 3854-АП от 03.04.2017 г. ОС «ТПБ СЕРТ» ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ПБ25 от 31.07.2015 г.; Схема сертификации: 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.04.2017 по 18.04.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

О.О. Коваленко
инициалы, фамилия

С.А. Галайчук
инициалы, фамилия

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №
(обязательная сертификация)

C-RU.ПБ25.В.04442

№ 0014739

Трубы двустенные не распространяющие горение из композиции на основе полиэтилена для электропроводки и кабельных линий, торговой марки ДКС, ТУ 2248-047-47022248-2015:

- гибкие

Код	Наружный диаметр, Дн, мм	Внутренний диаметр, Дв, мм	Толщина стенки В, мм, не менее
151950	50±2-1	41±1	0,9
151963	63,0±1,5	52±1	1,0
151975	75±2	62±2	1,2
151990	90±2	77±2	1,2
151911	110±3	92±3	1,2

- жёсткие

Код	Наружный диаметр, Дн, мм	Внутренний диаметр, Дв, мм	Толщина стенки В, мм, не менее
170911	110±3	92±3	0,8
170912	125±3	107±3	0,9
170916	160±4	137±4	1
170920	200±5	172±5	1,2



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подпись: *[Signature]*
Подпись: *[Signature]*

О.О. Коваленко

инициалы, фамилия

С.А. Галайчук

инициалы, фамилия