

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ TC RU C-CN.CP28.B.01093

Серия RU № 0160338

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: 78123340262, 78123275552, 78123275554, 78123275559, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ".

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:
142100, РОССИЯ, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457.
ОГРН: 1077761125628, Телефон: 84955422222. Адрес электронной почты: info@iek.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "CHAC TECHNOLOGY CO, LTD.". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: КИТАЙ, No.18, Shahong Road, Beibaixiang, Yueqing 325603, P.R.C.

ПРОДУКЦИЯ Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков серии ВА47-100 (число полюсов 1-4, номинальный ток 10-100 А, тип характеристики мгновенного расцепления C, D) товарного знака IEK. Продукция выпускается в соответствии с Национальным Стандартом Китая: GB 10963.1-2005 (IEC 60898-1:2002, IDT) "Аппаратура электрическая. Выключатели для максимальной токовой защиты приборов бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Выключатели для работы на переменном токе". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8536201008, 8536209008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №R2017/01/132-01 от 19.10.2017 Испытательной лаборатории Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области", аттестат аккредитации № RA.RU.21AГ86. Отчет по результатам анализа состояния производства от 30.05.2017. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков серии ВА47-100. Паспорт MVA40.001.2.C. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Применяемый стандарт: ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) "Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока". Условия и сроки хранения продукции: хранить в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 40 град. С до 50 град. С и относительной влажности воздуха 90% при 20 град. С. Срок хранения 10 лет. Срок службы продукции 15 лет. Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ" - уполномоченное изготовителем лицо по агентскому договору № И/СТ/12-21 от 16.01.2012.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.10.2017 ПО 22.10.2022 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Гривцова Ольга Петровна
(инициалы, фамилия)

Казakov Александр Анатольевич
(инициалы, фамилия)