



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-DE.ME77.B.02596

Серия RU № 0297187

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции», Адрес (место нахождения) и фактический адрес: 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, Телефон: +74957812587, Факс: +74957812588, E-mail: oc.elmash@gmail.com, Аттестат регистрационный № РОСС RU.0001.11ME77, 11.02.2015, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АББ», Адрес (место нахождения) и фактический адрес: 117335, Россия, г Москва, Нахимовский проспект, дом 58, ОГРН: 1027739194340, Сведения о государственной регистрации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве, Телефон: +74957772220, Факс: +74957772221, E-mail: contact.center@ru.abb.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH, Адрес (место нахождения) и фактический адрес: Германия, Eppelheimer Strasse. 82, D-69123 Heidelberg, Телефон: +4962217010, Факс: +496221701240, (см. Приложение – бланк № 0282060)

ПРОДУКЦИЯ

Автоматические выключатели, серий S201*, S202*, S203*, S204*, SH201**, SH202**, SH203**, SH204**, S201S***, S203S*** с комплектующими согласно приложения, Серийный выпуск, в соответствии с EN 60898-1, (см. Приложение – бланк № 0282059)

КОПИЯ
НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

КОД ТН ВЭД ТС 8536209008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
оборудования"

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколы испытаний № 46/01N07E от 20.07.2016, № 48/01N07E от 21.07.2016, RA.RU.21XY01, Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "Электробезопасность", от 01.04.2015, акты анализа состояния производства № AA-176/2016 от 15.07.2016, № AA-177/2016 от 18.07.2016, № AA-178/2016 от 19.07.2016, № AA-179/2016 от 20.07.2016 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы: 30 лет, срок хранения: 5 лет, условия хранения: температура от -25 градС до +55 градС, средняя относительная влажность: 50%

СРОК ДЕЙСТВИЯ

21.07.2016

20.07.2021

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



(подпись)
(подпись)

Никитин Ю.Н.

(инициалы, фамилия)

Дружинин В.А.

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-DE.ME77.B.02596

Серия RU № 0282060

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
ABB STOTZ-KONTAKT GmbH	Германия, Eppelheimer Strasse. 82, D-69123 Heidelberg
ABB LV Installation Materials Co. Ltd., Beijing	Китай, No. 17, Kangding Street, Beijing Economic-Tech. Developm. Area, 100176 Beijing
ABB S.p.A - ABB SACE Division	Италия, Via Ardeatina 2491 00040 Santa Palomba (RM)
ABB Bulgaria EOOD – Branch Rakovski	Болгария, Industrial Zone Rakovski, plot 28, 4150 Rakovski Plovdiv

КОПИЯ
НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Никитин Ю.Н.

(инициалы, фамилия)

Дружинин В.А.

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-DE.ME77.B.02596

Серия RU № 0282059

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Автоматические выключатели серий: S201*, S202*, S203*, S204*; SH201**, SH202**, SH203**, SH204**; S201S***, S203S***, где: * - отключающая способность: 6кА – без буквы, 10кА – буква «М», от 15кА до 25кА – буква «Р»; характеристики срабатывания – В, С, D, К, Z; номинальные токи – от 0,5А до 100А; NA в конце наименования моделей - с разделением нейтрали; ** - отключающая способность: 6кА – без буквы, 4,5кА – буква «L», 3кА - буква «Т»; характеристики срабатывания – В, С, D; NA в конце наименования моделей - с разделением нейтрали; номинальные токи – от 0,5А до 63А; *** - буква «S» – безвинтовое соединение, характеристики срабатывания – В, С; номинальные токи – от 6А до 20А, отключающая способность 6кА с комплектующими: Вспомогательные и сигнальные контакты серий S2C-H, S2C-S; Реле минимального и максимального напряжения серии S2C; Реле дистанционного расцепителя серии S2C-A; Выключатели нейтрали серии S2C-NI; Устройства втычные серии S2C-EST; Привода моторные серии S2C-CM; Механизмы поворотные серии S2C-DH; Устройства размыкающие механические серии S2C-BP; Шины и шинные разводки серий PS, PSN; Переходники серий AST, SZ; Накладки изолирующие серии BS; Переключки серии НКВ	КОПИЯ НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Никитин Ю.Н.

(инициалы, фамилия)

Дружинин В.А.

(инициалы, фамилия)