



№ 00009

« 16 » ноября 2020 г.

ТУ 27.90.33-001-52715257-2017

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC002/З.Н.01272

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «НЕПТУН» (ООО «НЕПТУН»).

Адрес: 127055, РОССИЯ, город Москва, улица Лесная, дом 35/2, помещение III, комната 1,

ОГРН: 5167746509739. Телефон: +74922779969, +74922779969. E-mail: neptun.llc@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «НЕПТУН» (ООО «НЕПТУН»).

Адрес: 601273, РОССИЯ, Владимирская область, район Суздальский, село Павловское, дорога
259 км а/д М-7 «Волга1», подъезд г. Иваново.

ОГРН: 5167746509739. Телефон: +74922779969, +74922779969. E-mail: neptun.llc@mail.ru.

Производственные площадки, согласно приложению №1 на 1 листе (бланк № 003435).

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания»,

ОГРН: 1117746604502. Адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33 Б, тел. +7(495)

481-33-40. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.002/3

действительно до 01.08.2021 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Огнестойкие кабельные линии для систем
противопожарной защиты торговой марки
ПРОМУКАВ, серий: ГТ, ЖТ, МР, КП, СТ, в
составе согласно приложению №2 на 7 листах
(бланки № 003436-003441, 003447),
выпускаемые по ТУ 27.90.33-001-52715257-
2017. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД-2)

27.90.33.110

код ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие требованиям
которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях
пожара. Метод испытания». Сохранение работоспособности кабельной линии в
условиях пожара согласно приложению №3 на 3 листах (бланки №№ 003443-003445).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № АПБ-031/05-2019 от 22.05.2019 г., ИЛ ООО
«Пожарная Сертификационная Компания», рег. № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ002/3 до 01.08.2021 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательства соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ
Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НПС.RU.001.OC.05.01373 от 15.08.2018 г.,
выдан ОС ООО «ПромСтандарт», рег. № СДС.НПС.001.OC.05.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.05.2019 по 21.05.2022

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

Н.А. Федорова

004723



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC002/З.Н.01272

Приложение №1

Перечень предприятий – изготовителей продукции, на которую
распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
Общество с ограниченной ответственностью «НЕПТУН»	127055, РОССИЯ, город Москва, улица Лесная, дом 35/2, помещение III, комната 1 Телефон: +74922779969
Общество с ограниченной ответственностью «Авангард»	195027, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Пугачева, дом 5-7, литер А, помещение 1-Н Телефон/факс: +78122440749



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

[Signature]
[Signature]

Д.Л. Голубева

Н.А. Федорова

003435



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № АПБ.RU.OC002/3.Н.01272

Приложение №2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.90.33.110	Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты торговой марки ПРОМРУКАВ, серии ГТ в составе: Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида для электромонтажных работ (ПВХ), диаметром от 16 до 63 мм, типа Легкая, Тяжелая, Сверхтяжелая, выпускаемые по ТУ 22.21.29-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун» Трубы гибкие гофрированные из полиэтилена низкого давления для электромонтажных работ (ПНД), диаметром от 16 до 63 мм, типа Легкая, Тяжелая, выпускаемые по ТУ 22.21.29-002-52715257-2017, производства ООО «Нептун» Трубы гибкие гофрированные из полипропилена для электромонтажных работ (ПП), диаметром от 16 до 63 мм, типа Легкая, Тяжелая, выпускаемые по ТУ 22.21.29-007-52715257-2017, производства ООО «Нептун» Трубы гибкие гофрированные из полиамида для электромонтажных работ (ПА), диаметром от 16 до 63 мм, выпускаемые по ТУ 22.21.29-008-52715257-2017, производства ООО «Нептун» Трубы гибкие гофрированные из полиолефинов для электромонтажных работ (ПОЛ), диаметром от 16 до 63 мм, типа Легкая, Тяжелая, выпускаемые по ТУ 27.90.12-001-52715257-2018, производства ООО «Нептун» Элементы для труб гофрированных: патрубков-муфта, муфта вводная, тройник, угловой соединитель Систем крепежа серии FR ГТ в составе: дюбели металлические универсальные 5x30 + 10x60 мм; саморезы 4,2x25 + 6,3x70; заклепки резьбовые, цилиндр, М3 + М10 из оцинкованной стали; винты М3 + М10; гвозди по бетону усиленные 2,7x15 + 3,68x60 мм; саморезы с редким шагом (крупная резьба) 3,5x32 + 4,8x120 мм; скобы стальные оцинкованные СМО 8-9 + 60-63 мм; скобы стальные оцинкованные СМО без отверстий для пневмопистолета 8-9 + 60-63 мм; скобы стальные оцинкованные СМД 8-9 + 60-63 мм; скобы стальные оцинкованные СМД без отверстий для пневмопистолета 8-9 + 60-63 мм; шпильки стальные резьбовые оцинкованные М6 + М10; хомуты стальные трубные с внутренней резьбой 11-15 + 98-105 мм, ТХ-1/4" + ТХ-3 1/2"; стяжки крепежные из нержавеющей стали СКС; анкера стальные разжимные М5+М10; анкер-клин 6x35 + 6x65 мм Огнестойкие распределительные коробки серии FR, выпускаемые по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун» Огнестойкие распределительные коробки типа ДВК.П, выпускаемые по ТУ 3464-003-20507860-2015, производства ООО «Ленспецавтоматика»	ТУ 27.90.33-001-52715257-2017

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н.А. Федорова

003436



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OS002/3.Н.01272

Приложение №2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.90.33.110	Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты торговой марки ПРОМУКАВ, серии ЖТ в составе:	ТУ 27.90.33-001-52715257-2017
	Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида для электромонтажных работ и аксессуары для труб (ПВХ), диаметром от 16 до 63 мм, типа Легкая, Тяжелая выпускаемые по ТУ 22.21.21-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун»	
	Элементы для труб гладких жестких: патрубок-муфта; угловой соединитель плавный; поворот гибкий гофрированный, угловой соединитель, тройник, муфта вводная. Систем крепежа серии FR ЖТ в составе: дюбели металлические универсальные 5x30 ÷ 10x60 мм; саморезы 4,2x25 ÷ 6,3x70; заклепки резьбовые, цилиндр, М3 ÷ М10 из оцинкованной стали; винты М3 ÷ М10; гвозди по бетону усиленные 2,7x15 ÷ 3,68x60 мм; саморезы с редким шагом (крупная резьба) 3,5x32 ÷ 4,8x120 мм; скобы стальные оцинкованные СМО 8-9 ÷ 60-63 мм; скобы стальные оцинкованные СМО без отверстий для пневмопистолета 8-9 ÷ 60-63 мм; скобы стальные оцинкованные СМД 8-9 ÷ 60-63 мм; скобы стальные оцинкованные СМД без отверстий для пневмопистолета 8-9 ÷ 60-63 мм; стяжки крепежные из нержавеющей стали СКС; анкер-клин 6x35 ÷ 6x65 мм; хомуты стальные трубные с внутренней резьбой 11-15 ÷ 98-105 мм, ТХ-1/4" ÷ ТХ-3 1/2"; траверсы монтажные оцинкованные 20x30x1,5мм; подвесы потолочные С-образный; винты оцинкованные М6 ÷ М10; удлиненные гайки М6 ÷ М10; шпильки стальные резьбовые оцинкованные М6 ÷ М10; саморез-шпильки М6 ÷ М10; анкера стальные разжимные М5÷М10; шайбы стальные плоские увеличенные М6 ÷ М10; гайки с насечкой оцинкованные, препятствующие откручиванию М6÷М10	
	Огнестойкие распределительные коробки серии FR, выпускаемые по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун»	
	Огнестойкие распределительные коробки типа ДВК.П, выпускаемые по ТУ 3464-003-20507860-2015, производства ООО «Ленспецавтоматика»	

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н.А. Федорова



003437



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC002/З.Н.01272

Приложение №2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.90.33.110	Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты торговой марки ПРОМРУКАВ, серии МР в составе:	ТУ 27.90.33-001-52715257-2017
	Рукава металлические гибкие негерметичные типов РЗ, Р4, диаметром от 6 до 100 мм, выпускаемый по ТУ 25.99.29-001-52715257-2018, производства ООО «Нептун»	
	Рукава металлические гибкие в изоляции, диаметром от 8 до 100 мм, выпускаемый по ТУ 25.99.29-002-52715257-2017, производства ООО «Нептун»	
	Элементы для рукавов металлических гибких: муфты серии ВМ, ВМУ, СММ, МВП, СТМ, оконцеватели защитные ОЗМ, муфты для заземления, кольца для заземления	
	Систем крепежа серии FR МР в составе: дюбели металлические универсальные 5x30 + 10x60 мм; саморезы 4,2x25 + 6,3x70; заклепки резьбовые, цилиндр, МЗ + М10 из оцинкованной стали; винты МЗ + М10; гвозди по бетону усиленные 2,7x15 + 3,68x60 мм; саморезы с редким шагом (крупная резьба) 3,5x32 + 4,8x120 мм; скобы стальные оцинкованные СМО 8-9 + 60-63 мм; скобы стальные оцинкованные СМО без отверстий для пневмопистолета 8-9 + 60-63 мм; скобы стальные оцинкованные СМД 8-9 + 60-63 мм; скобы стальные оцинкованные СМД без отверстий для пневмопистолета 8-9 + 60-63 мм; шпильки стальные резьбовые оцинкованные М6 + М10; хомуты стальные трубные с внутренней резьбой 11-15 + 98-105 мм, ТХ-1/4" + ТХ-3 1/2"; стяжки крепежные из нержавеющей стали СКС, анкера стальные разжимные М5+М10; анкер-клин 6x35 + 6x65 мм	
	Огнестойкие распределительные коробки серии FR, выпускаемые по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун»	
	Огнестойкие распределительные коробки типа ДВК.П, выпускаемые по ТУ 3464-003-20507860-2015, производства ООО «Ленспецавтоматика»	



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

Н.А. Федорова

003438



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC002/3.Н.01272

Приложение №2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.90.33.110	Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты торговой марки ПРОМУКАВ, серии КП в составе:	ТУ 27.90.33-001-52715257-2017
	Кабельный канал (короб монтажный) для электромонтажных работ, сечением от 25х16 до 100х60 мм выпускаемые по ТУ 27.33.14-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун»	
	Элементы для кабельных каналов: соединитель на стык, заглушка, угол, поворот, Т-образный угол Систем крепежа серии FR КП в составе: хомут FR ПР для ОКЛ и электромонтажных работ выпускаемый по ТУ 25.94.12.190-001-52715257-2019, производства ООО «Нептун»; дюбели металлические универсальные 5х30 ÷ 10х60 мм; саморезы 4,2х25 ÷ 6,3х70; заклепки резьбовые, цилиндр, М3 ÷ М10 из оцинкованной стали; винты М3 ÷ М10; саморез с редким шагом (крупная резьба) 3,5х32 ÷ 4,8х120 мм; гвозди по бетону усиленные 2,7х15 ÷ 3,68х60 мм	
	Огнестойкие распределительные коробки серии FR, выпускаемые по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун»	



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

Н.А. Федорова

003439



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC002/З.Н.01272

Приложение №2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.90.33.110	Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты торговой марки ПРОМРУКАВ, серии СТ в составе:	ТУ 27.90.33-001-52715257-2017
	Труба стальная диаметром от 6 до 100 мм, серии Легкая, Обыкновенная, Усиленная, выпускаемые по ГОСТ 3262-75	
	Элементы для труб стальных: муфта соединительная Система крепежа серии FR СТ в составе: хомуты стальные трубные с внутренней резьбой 11-15 + 98-105 мм, ТХ-1/4" + ТХ-3 1/2"; шпильки стальные резьбовые оцинкованные М6 + М10; саморез-шпильки М6 + М10; анкера стальные разжимные М5+М10; шайбы стальные плоские увеличенные М6 + М10; гайки с насечкой оцинкованные, препятствующие откручиванию М6+М10	
	Огнестойкие распределительные коробки серии FR: 40-0310-FR, 40-0340-FR, выпускаемые по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун»	



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

Н.А. Федорова

003440



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC002/3.Н.01272

Приложение №2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.90.33.110	Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты торговой марки ПРОМУКАВ, серий: ГТ, ЖТ, МР, КП, в составе:	ТУ 27.90.33-001-52715257-2017
	Кабели монтажные, огнестойкие, не распространяющий горение при групповой прокладке, для систем пожарной и охранной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией и передачи данных, с медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, числом пар от 1 до 10, сечением жил от 0,2 до 2,5 мм ² , на напряжение переменного тока до 300В включительно, марок: КПСнг(A)-FRLS, КПСЭнг(A)-FRLS с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением; КПСнг(A)-FRHF, КПСЭнг(A)-FRHF с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, выпускаемые по ТУ 3581-005-69237738-2013, производства ООО «Авангард»	
	Огнестойкие кабели парной скрутки с низкой токсичностью продуктов горения, для всех серий лотков и их монтажных изделий, не распространяющие горение по категории «А», с пониженным дымо- и газовыделением, для систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, с медными жилами числом пар от 1 до 10, сечением от 0,2 до 2,5 мм ² , с изоляцией из кремнийорганической резины и оболочкой из поливинилхлоридной композиции с низкой токсичностью продуктов горения, марок: КПСнг(A)-FRLSLTx, КПСЭнг(A)-FRLSLTx, на напряжение до 300 В, выпускаемые по ТУ 3581-007-77752578-2016, производства ООО «Авангард»	
	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, числом от 1 до 5, сечением от 1,5 до 16 мм ² с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и заполнением из поливинилхлоридного пластика, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(A)-FRLS; с изоляцией и заполнением из полимерной композиции, не содержащей галогенов, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марки ППГнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, напряжением 1,0 кВ, выпускаемые по ТУ 27.32.13-004-77752578-2017, производства ООО «Авангард»	



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н.А. Федорова

003441



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC002/З.Н.01272

Приложение №2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.90.33.110	Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты торговой марки ПРОМРУКАВ, серий: ГТ, ЖТ, МР, КП, в составе:	ТУ 27.90.33-001-52715257-2017
	Кабели силовые огнестойкие с низкой токсичностью продуктов горения, с медными жилами с числом от 1 до 5, сечением от 1,5 до 16 мм ² , с термическим барьером из сплосодержащей ленты, с изоляцией и заполнением из поливинилхлоридного пластика, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения, марок: ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГнг(A)-FRLSLTx, напряжением 1,0 кВ, выпускаемые по ТУ 27.32.13-005-77752578-2017, производства ООО «Авангард»	
	Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты торговой марки ПРОМРУКАВ, серий: СТ в составе:	
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластиков пониженной пожарной опасности, с количеством жил от 1 до 5 включительно, номинальным сечением от 1,5 до 50 мм ² включительно, на номинальное напряжение до 1кВ включительно, марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, ВВШнг(A)-FRLS выпускаемые по ТУ 3500-012-12350648-14, производства ООО «Конкорд»	
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, с числом жил от 1 до 5 включительно, номинальным сечением жил от 1,5 до 50 мм ² включительно, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластиков пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения, марки ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВШнг(A)-FRLSLTx на номинальное напряжение до 1кВ включительно, выпускаемые по ТУ 3500-010-12350648-13, производства ООО «Конкорд»	



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Голубева
Федорова

Д.Л. Голубева

Н.А. Федорова 003447



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC002/3.Н.01272

Приложение №3

Сохранение работоспособности кабельной линии в условиях пожара

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
ПРОМРУКАВ серия ГТ	Огнестойкие кабели марок: КПСнг(A)-FRLS, КПСЭнг(A)-FRLS, КПСнг(A)-FRHF, КПСЭнг(A)-FRHF выпускаемые по ТУ 3581-005-69237738-2013, при групповой и одиночной прокладке, укладываются в трубу гибкую гофрированную из ПВХ, ПНД, ПП, ПА, ПУЛ и ее элементы: патрубок-муфта, муфта вводная, тройник, которая крепится к несущей поверхности с помощью системы крепежа серии FR ГТ. Расстояние между точками крепления не более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.	45
ПРОМРУКАВ серия ГТ	Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-004-77752578-2017; ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-005-77752578-2017, при групповой и одиночной прокладке, укладываются в трубу гибкую гофрированную из ПВХ, ПНД, ПП, ПА, ПУЛ и ее элементы: патрубок-муфта, муфта вводная, тройник, которая крепится к несущей поверхности с помощью системы крепежа серии FR ГТ. Расстояние между точками крепления не более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.	60
ПРОМРУКАВ серия ГТ	Огнестойкие кабели марок: КПСнг(A)-FRLSLTx, КПСЭнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3581-007-77752578-2016; ППГнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-004-77752578-2017, при групповой и одиночной прокладке, укладываются в трубу гибкую гофрированную из ПВХ, ПНД, ПП, ПА, ПУЛ и ее элементы: патрубок-муфта, муфта вводная, тройник, которая крепится к несущей поверхности с помощью системы крепежа серии FR ГТ. Расстояние между точками крепления не более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.	120
ПРОМРУКАВ серия МР	Огнестойкие кабели марок: КПСнг(A)-FRLS, КПСЭнг(A)-FRLS, КПСнг(A)-FRHF, КПСЭнг(A)-FRHF выпускаемые по ТУ 3581-005-69237738-2013, при групповой и одиночной прокладке, укладываются в рукав металлический гибкий типов РЗ, Р4 и его элементы: муфты серии ВМ, ВМУ, СММ, МВП, СТМ, оконцеватели защитные ОЗМ, муфта для заземления ТР, который крепится к несущей поверхности с помощью системы крепежа серии FR МР. Расстояние между точками крепления не более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.	30



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

Н.А. Федорова

003443



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC002/3.Н.01272

Приложение №3

Сохранение работоспособности кабельной линии в условиях пожара

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
ПРОМУКАВ серия МР	Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-004-77752578-2017; ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-005-77752578-2017, при групповой и одиночной прокладке, укладываются в рукав металлический гибкий типов РЗ, Р4 и его элементы: муфты серии ВМ, ВМУ, СММ, МВП, СТМ, оконцеватели защитные ОЗМ, муфта для заземления ТР, который крепится к несущей поверхности с помощью системы крепежа серии FR МР. Расстояние между точками крепления не более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.	60
ПРОМУКАВ серия МР	Огнестойкие кабели марок: КПСнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3581-007-77752578-2016; при групповой и одиночной прокладке, укладываются в рукав металлический гибкий типов РЗ, Р4 и его элементы: муфты серии ВМ, ВМУ, СММ, МВП, СТМ, оконцеватели защитные ОЗМ, муфта для заземления ТР, который крепится к несущей поверхности с помощью системы крепежа серии FR МР. Расстояние между точками крепления не более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.	120
ПРОМУКАВ серия КП	Огнестойкие кабели марок: КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF выпускаемые по ТУ 3581-005-69237738-2013; при групповой и одиночной прокладке, укладываются в кабельный канал (короб монтажный) и его элементы: соединитель на стык, заглушка, угол, поворот, Т-образный угол, который крепится к несущей поверхности с помощью системы крепежа серии FR КП. Расстояние между точками крепления не более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.	30
ПРОМУКАВ серия КП	Огнестойкие кабели марок: КПСнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3581-007-77752578-2016; ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-004-77752578-2017; ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-005-77752578-2017; при групповой и одиночной прокладке, укладываются в кабельный канал (короб монтажный) и его элементы: соединитель на стык, заглушка, угол, поворот, Т-образный угол, который крепится к несущей поверхности с помощью системы крепежа серии FR КП. Расстояние между точками крепления не более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.	45
ПРОМУКАВ серия КП	Огнестойкие кабели марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-004-77752578-2017; при групповой и одиночной прокладке, укладываются в кабельный канал (короб монтажный) и его элементы: соединитель на стык, заглушка, угол, поворот, Т-образный угол, который крепится к несущей поверхности с помощью системы крепежа серии FR КП. Расстояние между точками крепления не более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.	120

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

Н.А. Федорова

003444



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC002/3.Н.01272

Приложение №3

Сохранение работоспособности кабельной линии в условиях пожара

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
ПРОМРУКАВ серия ЖТ	Огнестойкие кабели марок: КПСнг(A)-FRLS, КПСЭнг(A)-FRLS, КПСнг(A)-FRHF, КПСЭнг(A)-FRHF выпускаемые по ТУ 3581-005-69237738-2013; при групповой и одиночной прокладке, укладываются в трубу гладкую жесткую из поливинилхлорида (ПВХ) и ее элементы: патрубков-муфта; угловой соединитель плавный; поворот гибкий гофрированный, тройник, которая крепится к несущей поверхности с помощью системы крепежа серии FR ЖТ. Расстояние между точками крепления не более 400 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.	15
ПРОМРУКАВ серия ЖТ	Огнестойкие кабели марок: КПСнг(A)-FRLSLTx, КПСЭнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3581-007-77752578-2016; при групповой и одиночной прокладке, укладываются в трубу гладкую жесткую из поливинилхлорида (ПВХ) и ее элементы: патрубков-муфта; угловой соединитель плавный; поворот гибкий гофрированный, тройник, которая крепится к несущей поверхности с помощью системы крепежа серии FR ЖТ. Расстояние между точками крепления не более 400 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.	30
ПРОМРУКАВ серия ЖТ	Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-004-77752578-2017; ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-005-77752578-2017; при групповой и одиночной прокладке, укладываются в трубу гладкую жесткую из поливинилхлорида (ПВХ) и ее элементы: патрубков-муфта; угловой соединитель плавный; поворот гибкий гофрированный, тройник, которая крепится к несущей поверхности с помощью системы крепежа серии FR ЖТ. Расстояние между точками крепления не более 400 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.	45
ПРОМРУКАВ серия ЖТ	Огнестойкие кабели марок: ППГнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-004-77752578-2017; при групповой и одиночной прокладке, укладываются в трубу гладкую жесткую из поливинилхлорида (ПВХ) и ее элементы: патрубков-муфта; угловой соединитель плавный; поворот гибкий гофрированный, тройник, которая крепится к несущей поверхности с помощью системы крепежа серии FR ЖТ. Расстояние между точками крепления не более 400 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.	60
ПРОМРУКАВ серия СТ	Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, ВВШнг(A)-FRLS выпускаемые по ТУ 3500-012-12350648-14; ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВВШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3500-010-12350648-13; при групповой и одиночной прокладке, укладываются в стальную трубу, которая крепится к несущей поверхности с помощью системы крепежа серии FR СТ. Расстояние между точками крепления не более 700 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.	45



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 М.П.
 (подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

Н.А. Федорова

003445