

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ TC RU C-CH.ME77.B.03484

Серия RU № 0751141

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной

ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-
машиностроительной продукции», Место нахождения (адрес юридического лица): 141400, РФ, Московская
область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, Аттестат регистрационный № РОСС RU.0001.11ME77,
11.02.2015, Телефон: +74957812587, E-mail: oc.elmash@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «АББ», Место нахождения (адрес
юридического лица): 117335, Россия, город Москва, Нахимовский проспект, д.58, ОГРН:
1027739194340, Телефон: +74957772220, E-mail: contact.center@ru.abb.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ABB Switzerland Ltd. Low Voltage Products, Место нахождения (адрес
юридического лица): Швейцария, Fulachstrasse 150, CH-8201 Schaffhausen

ПРОДУКЦИЯ

Автоматические выключатели, серий S801, S802, S803, S804: «С», «N», «S» - номинальная
предельная наибольшая отключающая способность; характеристика срабатывания: «В», «С», «D», «К»,
«KM», «UC-B», «UC-K»; номинальный ток: от 5А до 125А; исполнение: без литеры – стандартное, литера «R»
– под кольцевой наконечник, «PV-SP» - для защиты фотоэлектрических цепей, Серийный выпуск, в
соответствии с IEC 60947-2

КОД ТН ВЭД ТС 8536209008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
оборудования"

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного

КОПИЯ
НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколы испытаний № 62/01N09E от 20.09.2018,
№ 66/01N09E от 21.09.2018, RA.RU.21XY01 от 01.04.2015, Испытательная лаборатория общества с
ограниченной ответственностью "Электробезопасность"; акт о результатах анализа состояния
производства № АА-489/2018 от 20.09.2018 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77); схема
сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия и срок хранения и срок службы указаны в
сопроводительной документации изготовителя. ГОСТ IEC 60947-2-2014, Аппаратура распределения и управления
низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели

СРОК ДЕЙСТВИЯ

21.09.2018

ПО

20.09.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

(подпись)

(подпись)

Никитин Юрий Николаевич

(инициалы, фамилия)

Дружинин Владимир Алексеевич

(инициалы, фамилия)